



- LEIDINGEN GEISOLEERD
- LEIDINGEN ELEC. VERWARMD EN GEISOLEERD
- BRANDSTOFpompen, SEPARATOREN EN THERM.olie BÉREIDER 2.50 BUITEN DE MAT.KAMER TE STOPPEN.
- LEKBANKEN 150 MM HOOG.
- VOLLEDIGE NUTTEN (1/2") DOOR THERMOMETEREN EN MINIMETERS

C			
B	3-10-78	DIV. WERKSTADEN	
A	20-8-78	WATERFVIND Tank MOED DEN GEWISSED	
W.E.	DATUM	ontwerper	
Schaal			
Bouwjaar	2-9	Plaats	18-6-78 K.18
Get.		Datum	19-8-78 K.11
			17-6-87 6-6-88 K.118

BRANDSTOFSCHEMA